

Référence dossier : COMMANDE N°55-SC-084  
N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

MAIRIE DE VALBOIS  
20 Rue Des Fontaines  
55300 VALBOIS  
Service comptabilité

## Résultats provisoires de l'échantillon n° 16M051568-002

Echantillon N° : 16M051568-002  
Client facturé : MAIRIE DE VALBOIS  
Nature : Productions  
Type d'analyse : 55\_B3 (S1)  
UGE : VALBOIS  
Commune : VALBOIS  
Nom du point de prélèvement : LIVRAISON VALBOIS - VARVINAY (TTP)  
1ER ABONNE DÉSSERVI  
Lieu de prélèvement : M SOMMEIL, 31 RUE DES FONTAINES, CUISINE

Date de prélèvement : 13/09/2016 11:36  
Prélèvement effectué par : Margot Frédéric (Eurofins  
Hydrologie Est (Maxéville)) - FFM9 - FM  
N° point prél. ARS : 2521

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
<b>Contexte environnemental</b>				
Température de l'eau sur site	13.7 °C			<= 25 °C
<b>Résiduel de traitement de désinfection</b>				
Chlore libre	<0.05 mg/l			
Chlore total	<0.05 mg/l			
Chlore combiné	<0.05 mg/l			
<b>Paramètres microbiologiques</b>				
Microorganismes revivifiables 22°C	En cours			
Microorganismes revivifiables 36°C	< 1 ufc/ml			
Bactéries coliformes	< 1 ufc/100 ml			<1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Spoires d'anaérobies sulfito-réducteurs	< 1 ufc/100 ml			<1 ufc/100 ml

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

MAXÉVILLE, le 15/09/2016

Géraldine Jacques  
Coordinateur de projets clients

