

Délégation Territoriale de Meuse

**Service Veille et Sécurité Sanitaires
et Environnementales**

Affaire suivie par : Didier SARTELET

Téléphone : 03 29 76 84 38

Fax : 03 29 76 84 53

Courriel : ARS-ACAL-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Bar-le-Duc le, - 5 DEC. 2016

Contrôle sanitaire des eaux d'alimentation

DESTINATAIRE
Madame le Maire
à VALBOIS

Numéro de télécopie / courriel
commune.valbois@orange.fr

Je vous prie de trouver, ci-joint, les résultats d'analyse de l'échantillon d'eau prélevé le 02/12/2016 en distribution chez Mme ALFONSO 2 rue des Fontaines à VARVINAY.

L'examen de ces résultats révèle que l'eau est non conforme aux exigences de qualité bactériologique réglementaires en vigueur en raison de la présence de germes indicateurs de contamination fécale de type Escherichia Coli (1 ufc/100 mL) et Entérocoques (2 ufc/100 mL) associés à des Bactéries coliformes (1 ufc/100 ml).

En conséquence, je vous invite à prendre les dispositions suivantes :

1. Afficher les résultats d'analyse en mairie dès réception,
2. Procéder à la chloration manuelle de l'eau au niveau du réservoir à raison d'un quart de litre d'extrait de Javel à 36° chlorométriques (9,6% chlore libre actif) pour un stockage de 100 m3.
3. Effectuer une purge des canalisations sur l'ensemble du réseau.

Un nouveau prélèvement aux fins d'analyse de recontrôle sera effectué la semaine prochaine au plus tard.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

P/Le Directeur Général de l'ARS
P/Le Délégué Territorial de la Meuse
et par Délégation
Le Chef de Service


Céline PRINS

N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

 MAIRIE DE VALBOIS
 20 Rue Des Fontaines
 55300 VALBOIS
 Service comptabilité

Résultats provisoires de l'échantillon n° 16M070144-001

Echantillon N° : 16M070144-001
 Client facturé : MAIRIE DE VALBOIS
 Nature : Distributions
 Type d'analyse : 55_B3 (S1)
 UGE : VALBOIS
 Commune : VALBOIS
 Nom du point de prélèvement : RESEAU VALBOIS - VARVINAY (UDI)
 VARVINAY
 Lieu de prélèvement : MME ALFONSO, 2 RUE DES FONTAINES , CUISINE

Date de prélèvement : 02/12/2016 09:24
 Prélèvement effectué par : Margot Frédéric (Eurofins
 Hydrologie Est (Maxéville)) - FFM9 - FM
 N° point prél. ARS : 1033

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Contexte environnemental				
Température de l'eau sur site	8.6 °C			<= 25 °C
Résiduel de traitement de désinfection				
Chlore libre	<0.05 mg/l			
Chlore total	<0.05 mg/l			
Chlore combiné	<0.05 mg/l			
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	En cours			
Microorganismes revivifiables 36°C	En cours			
Bactéries coliformes	1 ufc/100 ml	●		<1 ufc/100 ml
Escherichia coli	1 ufc/100 ml	●	<1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	2 ufc/100 ml	●	<1 ufc/100 ml	
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs	< 1 ufc/100 ml			<1 ufc/100 ml

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

MAXEVILLE, le 05/12/2016

 Alice Le Nestour
 Coordinateur de projets clients

