

Bar-le-Duc, le 25 novembre 2016

Service Veille et Sécurité Sanitaires
et Environnementales

Réf. : Télécopie du 14/11/16
Affaire suivie par : Séverine COUDERT
Téléphone : 03 29 76 84 47
Fax : 03 29 76 84 53

TELECOPIE

DESTINATAIRE
Madame le Maire
à VALBOIS

Numéro de télécopie / courriel
03 29 89 09 38
commune.valbois@orange.fr
martine.marcus@orange.fr

Je vous prie de trouver, ci-joint, les résultats d'analyse de l'échantillon d'eau prélevé le 23/11/2016 chez M. VIDAL, 28 rue des Fontaines à SENONVILLE.

L'examen de ces résultats fait apparaître une contamination microbiologique importante de l'eau (Eau non-conforme aux limites de qualité bactériologique de par la présence d'escherichia-coli : 6 UFC/ 100 ml).

En conséquence, je vous invite à prendre rapidement les mesures suivantes :

1. Informer la population : Prescrire officiellement l'interdiction de l'usage de l'eau à des fins alimentaires (eau de boisson et préparation des aliments), et ce jusqu'au rétablissement de la qualité de l'eau (contrôle par analyse). Ces usages devront autant que possible être réalisés à l'aide d'eau embouteillée. En cas de non possibilité de recours à de l'eau embouteillée, l'eau du réseau pourra être utilisée pour les usages précités sous condition d'avoir préalablement subi une ébullition prolongée pendant environ cinq minutes. En cas de recours à l'ébullition de l'eau les précautions nécessaires devront être prises pour empêcher tout risque de brûlure.
2. Procéder en urgence, à une désinfection de l'eau à raison d'1/4 de litre d'eau de javel à 36° chlorométriques pour 100 m3 d'eau consommée.
3. Effectuer une purge efficace sur l'ensemble du réseau.


Comme convenu, un nouveau prélèvement aux fins d'analyse de re-contrôle sera effectué lundi 28 novembre 2016.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour Le Préfet
P/La Direction Générale de l'ARS
Par Délégation, L'Ingénieur
d'Etudes Sanitaires


Emilie BERTRAND

N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

 MAIRIE DE VALBOIS
 20 Rue Des Fontaines
 55300 VALBOIS
 Service comptabilité


Résultats provisoires de l'échantillon n° 16M067516-001

 Echantillon N° : 16M067516-001
 Client facturé : MAIRIE DE VALBOIS
 Nature : Distributions
 Type d'analyse : 55_B3 (S1)
 UGE : VALBOIS
 Commune : VALBOIS
 Nom du point de prélèvement : RESEAU VALBOIS - SENONVILLE (UDI)
 SENONVILLE
 Lieu de prélèvement : M, VIDAL, 28 RUE DES FONTAINES, CUISINE

 Date de prélèvement : 23/11/2016 11:56
 Prélèvement effectué par : Bourru Tom (Eurofins Hydrologie
 Est (Maxeville)) - E2QZ - LBT[*];20[08]
 N° point prél. ARS : 55

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Contexte environnemental				
Température de l'eau sur site	10.3 °C			<= 25 °C
Résiduel de traitement de désinfection				
Chlore libre	<0.05 mg/l			
Chlore total	<0.05 mg/l			
Chlore combiné	<0.05 mg/l			
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	En cours			
Microorganismes revivifiables 36°C	En cours			
Bactéries coliformes	6 ufc/100 ml	●		<1 ufc/100 ml
Escherichia coli	6 ufc/100 ml	●	<1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml (P)		<1 ufc/100 ml	
Spores d'anaérobies sulfite-réducteurs	< 1 ufc/100 ml (P)			<1 ufc/100 ml

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

(P) = Résultat provisoire : lecture intermédiaire (J+1) et/ou confirmation en cours.

MAXEVILLE, le 25/11/2016

Symphorose Beurne
Coordinateur de Projets Clients

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

