

N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

 MAIRIE DE VALBOIS
 20 Rue Des Fontaines
 55300 VALBOIS
 Service comptabilité

Résultats provisoires de l'échantillon n° 19M093761-002

 Echantillon N° : 19M093761-002
 Code échantillon client : CUISINE M.CLOSSET 9 RUE DES FONTAINES
 Client facturé : MAIRIE DE VALBOIS
 Nature : Distributions
 Type d'analyse : 55_D1 (CS)
 UGE : VALBOIS
 Commune : VALBOIS
 Nom du point de prélèvement : RESEAU VALBOIS - VARVINAY (UDI)
 *VILLAGE DE VARVINAY
 ABONNE RUE DES FONTAINES
 Lieu de prélèvement : CUISINE M.CLOSSET 9 RUE DES FONTAINES

 Date de prélèvement : 26/11/2019 12:29
 Prélèvement effectué par : Puissant Isabelle (Eurofins
 Hydrologie Est (Maxéville)) - MH2H - LIP
 N° point prél. ARS : 1033

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Contexte environnemental				
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Température de l'eau sur site	10.1 °C			<= 25 °C
Température de l'air sur site	21.0 °C			
Résiduel de traitement de désinfection				
Chlore libre	<0.05 mg Cl2/l			
Chlore total	<0.05 mg Cl2/l			
Chlore combiné	<0.05 mg Cl2/l			
Paramètres physicochimiques généraux				
Conductivité à 25°C	550 µS/cm			=> 200 , <= 1100 µS/cm
pH	7.1 Unités pH			> 6.5 , < 9
Caractéristiques organoleptiques				
Aspect	Normal Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Turbidité	0.6 NFU			<= 2 FNU
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	130 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C	1 ufc/ml			
Bactéries coliformes	2 ufc/100 ml	●		<1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Paramètres azotés et phosphorés				
Ammonium	<0.05 mg NH4/l			<= 0.1 mg NH4/l

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
 Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Paramètre(s) bactériologique(s) analysé(s) non conforme(s) aux exigences de qualité des eaux de consommation

MAXEVILLE, le 29/11/2019

Symphorose Beurne
Coordinateur de Projets Clients

