



Délégation Territoriale de la Meuse  
Pôle Santé Environnement / Service Eau

Affaire suivie par : A.GLORIAN  
Téléphone : 03 29 76 84 36  
Courriel : [ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr)

Destinataire(s) :  
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MEUSE  
COMMUNE DE VALBOIS  
SIAEP LAFFON DE LADEBAT - SIELL

Bar-le-Duc, le 24 octobre 2024

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL

|  |   |
|--|---|
| Prélèvement : 00121811                                   | Prélevé le : <b>08 octobre 2024 à 08h55</b> |
| Unité de gestion : 0272 SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL    | par : N. THOMAS, EUROFINS                   |
| Installation : UDI SENONVILLE                            | Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE     |
| Point de surveillance : 0000000055 CONC. SENONVILLE      |   |
| Commune : VALBOIS  |   |
| Localisation exacte : 12 RUE DE L ECOLE. ROBINET CUISINE |   |

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401  
Type de l'analyse : D1NO3 Référence laboratoire : 24M091128-001 T SISE 24/10/2024

| Mesures terrain      | Résultats                    | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|----------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                      |                              | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| Température de l'eau | 16,1 °C                      |                    |            |                       | 25,00      |
| Température de l'air | 22,0 °C                      |                    |            |                       |            |
| Couleur (qualitatif) | 0                            |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)  | 0                            |                    |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)   | 0                            |                    |            |                       |            |
| Saveur (qualitatif)  | 0                            |                    |            |                       |            |
| pH                   | 7,7 unité pH                 |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| Chlore total         | 0,08 mg(Cl <sub>2</sub> )/L  |                    |            |                       |            |
| Chlore libre         | 0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L  |                    |            |                       |            |
| Chlore combiné       | <0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L |                    |            |                       |            |

#### Commentaires

| Résultats d'analyses                         | Résultats | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|--|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|  |           | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| <b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>      |           |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélobimétrique NFU              | 0,2 NFU   |                    |            |                       | 2,00       |
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>           |           |                    |            |                       |            |
| Bactéries aérobies revivifiables à 22° - 68h | 7 n/mL    |                    |            |                       |            |

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation territoriale de la Meuse - 11 rue Jeanne d'Arc CS 50549 - 55013 BAR-LE-DUC Cedex - Tél. 03 29 76 84 01  
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - [www.ars.grand-est.sante.fr](http://www.ars.grand-est.sante.fr)

PLV : 00121811 page : 2

| Résultats d'analyses                        | Résultats  | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|---|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|   |            | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>          |            |                    |            |                       |            |
| Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h | 2 n/mL     |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS              | <1 n/100mL |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS                      | <1 n/100mL |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF                | <1 n/100mL |                    | 0          |                       |            |
| <b>MINERALISATION</b>                       |            |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                         | 390 µS/cm  |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| <b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>      |            |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                           | <0,05 mg/L |                    |            |                       | 0,10       |
| Nitrates (en NO3)                           | 30 mg/L    |                    | 50,00      |                       |            |

### Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet,  
Pour la directrice générale de l'ARS,  
Par délégation,  
La responsable du service Eau,



Séverine COUDERT

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation territoriale de la Meuse - 11 rue Jeanne d'Arc CS 50549 - 55013 BAR-LE-DUC Cedex - Tél. 03 29 76 84 01  
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - [www.ars.grand-est.sante.fr](http://www.ars.grand-est.sante.fr)