

N° bon de commande : BDC N°55-DS-027

 SYNDICAT DES EAUX LAFFON DE LADEBAT  
 65 Rue Charles De Gaulle  
 55210 HEUDICOURT SOUS LES COTES  
 Service Comptabilité

## Résultats provisoires de l'échantillon n° 20M026347-001

 Echantillon N° : 20M026347-001  
 Code échantillon client : RECEPTACLE RESERVOIR  
 Client facturé : SYNDICAT DES EAUX LAFFON DE LADEBAT  
 Nature : Distributions  
 Type d'analyse : 55\_D1 (S1)  
 UGE : SIAEP HENRI LAFFON DE LADEBAT (55)  
 Commune : VALBOIS  
 Nom du point de prélèvement : RESEAU VALBOIS - SAVONNIERES EN WOEVRE (UDI)  
 \*VILLAGE DE SAVONNIERE EN WOEVRE  
 ABONNE RUE DES VIGNES  
 Lieu de prélèvement : RECEPTACLE RESERVOIR

 Date de prélèvement : 17/04/2020 08:43  
 Prélèvement effectué par : Glorian Aurélien (Eurofins  
 Hydrologie Est (Maxéville)) - GCU9 - LAG  
 N° point prél. ARS : 989

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
<b>Contexte environnemental</b>				
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Température de l'eau sur site	10.6 °C			<= 25 °C
Température de l'air sur site	10.0 °C			
<b>Résiduel de traitement de désinfection</b>				
Chlore libre	<0.05 mg Cl2/l			
Chlore total	<0.05 mg Cl2/l			
Chlore combiné	<0.05 mg Cl2/l			
<b>Paramètres physicochimiques généraux</b>				
Conductivité à 25°C	620 µS/cm			200 = x = 1100 µS/cm
pH	7.3 Unités pH			6.5 = x = 9
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>				
Aspect	Normal Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Turbidité	0.7 NFU			<= 2 FNU
<b>Paramètres microbiologiques</b>				
Microorganismes revivifiables 22°C	81 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C	15 ufc/ml			
Bactéries coliformes	< 1 ufc/100 ml			< 1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		< 1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		< 1 ufc/100 ml	
<b>Paramètres azotés et phosphorés</b>				
Ammonium	<0.05 mg NH4/l			<= 0.1 mg NH4/l

 Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.  
 Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Paramètre(s) analysé(s) conforme(s) aux exigences de qualité des eaux de consommation.

MAXEVILLE, le 20/04/2020

Symphorose Beurne  
Coordinateur de Projets Clients

